

PC83 - ДТ2 -  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K

Исполнение по числу фаз:	3											
Исполнение по номинальному току	1А 5А	1 5										
Оперативное питание, дополн. дискретные входы/выходы:												
- только от оперативного напряжения (ОН)		0										
- от ОН с резервным питанием от ТТ и внутр. источником 220В для одного дискретного входа		2										
- только от ОН с доп. платой на 5вх./4 реле		3										
- только от ОН с двумя доп. платами на 5вх.,4 реле		4										
- от ОН с резервным питанием от ТТ, внутр. источником 220В для одного дискретного входа и доп. платой на 5вх./4 реле		6										
Дешунтирование токовых цепей выключателя:		нет да *	0 1									
Номинальное напряжение оперативного тока:		~/= 110 ~/= 220	1 2									
Порт передачи информации RS-485:		да				1						
Порт USB:							1					
Исполнение контактов KL3:		НО НЗ						1 2				
Крепление стандартное									1			
Специсполнение**:		нет да								1 2		
Исполнение с винтовыми зажимами: (НК)		нет да									0 1	

\* Не допускается выбор конфигурации с дешунтированием и двумя платами на 5 доп. входов и 4 реле одновременно

\*\* Оформление заказа на устройство в специисполнении осуществляется по дополнительным требованиям и в сроки, согласованные между заказчиком и ООО "РЗА СИСТЕМЗ"

- 1) Количество устройств в заказе:
- 2) Название проекта: \_\_\_\_\_
- 3) Наименование фирмы-заказчика, адрес, т/ф \_\_\_\_\_
- 4) Контактное лицо \_\_\_\_\_