Карточка продукту на сайті "РЗА СИСТЕМЗ" - https://rzasystems.com/product/rs830-dz/
Комерційний відділ, моб. +38-067-218-61-05
Технічна підтримка, моб. +38-067-218-62-52

РЗА СИСТЕМЗ

Опитувальний лист (код замовлення) на мікропроцесорний термінал РЗА типу РС830-ДЗ

Дистанційні, струмові захисти і захисти за напругою, автоматика керування

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РС830 - ДЗ -	**5**						**3**		**5**	
1	**Номінальний струм вимірювальних кіл**										
	5 А	5									
2	**Номінальна напруга системи оперструму**										
	110 В (змінна і постійна напруга)		1								
	220 В (змінна і постійна напруга)		2								
3	**Кількість дискретних входів ***										
	11 шт (1 модуль DI)			1							
	22 шт (2 модуля DI)			2							
	33 шт (3 модуля DI)			3							
4	**Кількість вихідних реле ***										
	10 шт (1 модуль RL)				1						
	20 шт (2 модуля RL)				2						
	30 шт (3 модуля RL)				3						
5/6	**Физична реалізація інтерфейсів, підтримка протоколів і стандартів зв'язку**										
	Базова конфігурація без модуля COM: 1 шт. RS-485, підтримка Modbus RTU					1	1				
	3 модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet електричний); Протоколи передачи даних: Modbus RTU/TCP, IEC-60870-5-103, IEC-60870-5-104					2	2				
	3 модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптичний); Протоколи передачи даних: Modbus RTU/TCP, IEC-60870-5-103, IEC-60870-5-104					3	2				
	3 модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet електричний); Протоколи передачи даних: Modbus RTU/TCP, IEC-60870-5-103, DNP3.0 (Ethernet)					2	4				
	3 модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. SC (Ethernet оптичний); Протоколи передачи даних: Modbus RTU/TCP, IEC-60870-5-103, DNP3.0 (Ethernet)					3	4				
	3 модулем COM: 2 шт. RS-485; 1 шт. RJ-45 (Ethernet електричний); Протоколи і стандарти: Modbus RTU/TCP, IEC 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP)					4	3				
	3 модулем COM: 2 шт RS485, 1 шт SC (оптич. Ethernet, 1300 nm, multi-mode), Протоколи і стандарти: Modbus RTU/TCP, IEC 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP)					5	3				
	3 модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. RJ-45 (Ethernet електричний); Протоколи і стандарти зв'язку: Modbus RTU/TCP, IEC 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP, PRP, HSR)					6	5				
	3 модулем COM: 2 шт. RS-485; 2 шт. SFP** (Ethernet оптичний); Протоколи і стандарти зв'язку: Modbus RTU/TCP, IEC 61850-8-1 (GOOSE, MMS, PTP, PRP, HSR)					7	5				
7	**Код апаратної частини**										
	Стандартно							3			
8	**Мовна версія (меню, надписи, документація, ПЗ)**										
	Рсійська								1		
	Українська								2		
9	**Номинальна частота**										
	50 Гц									5	
10	**Спецвиконання (нестандартне виконання під замовлення)**										
	Ні										1
	Так										2

* Примітка. Загальна сумарна кількість модулів DI і RL не повинна превищувати 4.

** Примітка. Параметри оптичного інтерфейсу SFP (довжина хвилі, тип інтерфейсу, спосіб передачи даних) визначаються окремим листом по узгодженню з РЗА СИСТЕМЗ

Информація про замовлення	
Назва об'єкта (ПС, РП, станція, таке інше):	
Компанія-замовник:	
Контактний телефон:	
Кількість пристроїв в замовленні:	